EINWOHNERGEMEINDE **3377 WALLISWIL BEI WANGEN**

Gemeindeverwaltung
Tel. 032 631 18 24
verwaltung@walliswil.ch
www.walliswil.ch

Walliswil b. Wangen, 12. Oktober 2023

Trinkwasserqualität im Versorgungsnetz

Gemäss der durchgeführten Untersuchung am 4. Oktober 2023 hat das Trinkwasser der Wasserversorgung Walliswil bei Wangen den gesetzlichen Anforderungen entsprochen:

Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse vom 04.10.2023:

Trübung	0.02 NTU
Ammonium	0.095 mg/l
Chlorid	10.2 mg/l
Nitrat	32.6 mg/l
Nitrit	nicht nachweisbar
Sulfat	19.8 mg/l
Calcium gelöst	124.4 mg/l
Magnesium gelöst	19.2 mg/l
Gesamthärte	3.41 mmol/l
Härtegrad	34.1 °fH

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse vom 04.10.2023:

Aerobe mesophile Keime	3 KBE/ml
Escherichia coli	nicht nachweisbar
Enterokokken	nicht nachweisbar

Gemeinderat Walliswil b. Wangen

Präsident:	Sekretärin:
sig. Alain Greub	*sig. Marina Bösiger*